Характеристики существующих сетей отопления

№ п.п.	Участок		Длина участка, м	Внутренний диаметр, м
	Начало	Конец		
1	Котельная	ТК1	121	0,2
2	ТК1	ТК2	47	0,2
3	ТК2	УТ1	34	0,2
4	УТ2	УТ3	15	0,15
5	УТ3	ТК3	55	0,15
6	УТ1	уз1	12	0,15
7	уз1	УТ2	50	0,15
8	ТК4	ТК5	123	0,09
9	ТК3	ТК4	54	0,09
10	ТК5	уз4	84	0,09
11	УТ1	уз1.1	31	0,09
12	ТК3	УТ4	84	0,08
13	уз1.2	уз1.3	47	0,07
14	уз1.1	уз1.2	31	0,07
15	ТК4	ул. Урожайная д.17	24	0,065
16	УТ4	уз3	39	0,065
17	уз1	ул. Урожайная д.7	11	0,065
18	уз4	ул. Урожайная д.9	41	0,065
19	уз1.2	ул. Урожайная д.5а	17	0,065
20	уз4	ул. Урожайная д.11	3	0,065
21	ТК5	УТ5	28	0,06
22	уз3	ул. Фестивальная д.5б	24	0,05
23	ТК5	МОУ "Кривковская школа-сад"	60	0,05
24	ТК1	Баня, ул. Урожайная	4	0,05
25	УТ3	Административный центр	4	0,05
26	УТ4	ул. Фестивальная д.3	13	0,05
27	УТ5	ул. Урожайная д.13	5	0,05
28	уз3	ул. Фестивальная д.3а	17	0,05
29	уз2	ул. Фестивальная д.5а	20	0,05
30	уз1.1	ул. Урожайная д.5	3	0,05
31	уз1.3	ул. Урожайная д.3	3	0,05
32	уз1.3	ул. Урожайная д.3а	48	0,05
33	УТ5	ул. Урожайная д.15	5	0,05
34	ТК2	ул. Урожайная д.14	25	0,02

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СхТС-113/22			
						Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области			
Разраб.		Павлова			06.22	Схема теплоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Ватлин			06.22		СХ	1	11
Т.контр.									
Н. контр.						д. Кривко	ООО "НПГ "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ"		
Утв.									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3